



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000122-TSE-02/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.09.2005
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	13.04.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RAMAZANOĞLU MAH TRANSTEK C. NO:006 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	RAMAZANOĞLU MAHALLESİ SULTAN SOKAK NO:9/1 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000122-TSE-02/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ALCE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1. AB36 Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 2500 A'e kadar (2500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri:1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 36 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 50 kA, 3 s
2. AK36 Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 1200 A'e kadar (1200 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

e-imzalı/e-signed

13.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000122-TSE-02/05nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Güçleri:1 VA' den 20 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 36 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 31.5 kA, 3 s

3. KAT-XXX/195-XXX Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 5000 A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A-5A
Beyan Çıkış Güçleri:1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60kA, 1s

4. KAT-XXX/250-XXX Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 4000 A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A-5A
Beyan Çıkış Güçleri:1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60 kA, 1 s

5. AB 12 Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 3000 A'e kadar (3000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A-5A
Beyan Çıkış Güçleri:1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 12 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 50 kA, 3 s

6. KATO-3-6-X MODEL
Beyan Giriş Akımı: 500-2000 A' e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A-5A
Beyan Çıkış Güçleri: 7,5 VA' den 10 VA'e kadar (10 VA dahil)
Beyan Frekansı : 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P

e-ımalı/e-signed

13.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000122-TSE-02/05nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 25kA, 3s
(KG 13.03.2018)

7. RING CORE (RC-CT) MODEL

Beyan Giriş Akımı: 100 A'den (1000 A dahil) 4000 A'e (4000 A dahil) kadar

Beyan Çıkış Akımı: 1-5 A

Beyan Çıkış Güçleri: 5-60 VA

Beyan Frekansı: 50 Hz

Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2s, 0.5, 1, 3, 5 Koruma Sınıfı: 5P, 10P

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60 kA, 3s

İç çap: 150 mm-170 mm

Dış çap: 255 mm-300 mm

(KG 08.03.2021)

e-imzalı/e-signed

13.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

